

Ville de Shannon

Dossier Maxxam: B805985

Date du rapport: 2018/02/26

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (EAU POTABLE)

ID Maxxam		FC3254	FC3255	FC3255	FC3256
Date d'échantillonnage		2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20
# Bordereau		N-A	N-A	N-A	N-A
	Unités	SORTIE RÉSERVOIRS	200, J-CARTIER	200, J-CARTIER Dup. de Lab.	32-A, MAPLE
MÉTAUX					
Fer (Fe)	mg/L	0.23	0.10	<0.10	0.14
Manganèse (Mn)	mg/L	0.11	0.011	0.010	0.063

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse

FC3257	FC3258	FC3259	FC3260	FC3261	FC3262	FC3263	
2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	2018-02-20	
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	
SURP. DONALDSON	50, ST-PATRICK	40, ST-PATRICK	79, GOSFORD	145, GALWAY	193, GALWAY	73, GOSFORD	LDR
0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.15	0.12	0.10
0.042	0.050	0.020	0.049	0.083	0.073	0.038	0.0030

Lot CQ
1880662
1880662