

Ville de Shannon

Dossier Maxxam: B826109

Date du rapport: 2018/07/05

Initiales du préleveur: JD

**MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (EAU POTABLE)**

ID Maxxam		FM0734	FM0735	FM0735	FM0736
Date d'échantillonnage		2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03
# Bordereau		N-A	N-A	N-A	N-A
	<b>Unités</b>	<b>SORTIE RÉSERVOIR</b>	<b>200 J-CARTIER</b>	<b>200 J-CARTIER Dup. de Lab.</b>	<b>32A MAPLE</b>
<b>MÉTAUX</b>					
Fer (Fe)	mg/L	0.24	0.32	0.32	0.19
Manganèse (Mn)	mg/L	0.14	0.032	0.033	0.083

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

**Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse**

FM0737	FM0738	FM0739	FM0740	FM0741	FM0742	FM0743	
2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	2018-07-03	
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	
<b>SURP. DONALDSON</b>	<b>50 ST-PATRICK</b>	<b>40 ST-PATRICK</b>	<b>79 GOSFORD</b>	<b>145 GALWAY</b>	<b>193 GALWAY</b>	<b>73 GOSFORD</b>	<b>LDR</b>
0.19	0.17	0.22	0.21	0.39	0.24	0.21	0.10
0.054	0.060	0.022	0.055	0.12	0.13	0.063	0.0030

<b>Lot CQ</b>
1912475
1912475