

Ville de Shannon

Dossier Maxxam: B846495

Date du rapport: 2018/10/22

Adresse du site: 3QU

Initiales du préleveur: JD

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (EAU POTABLE)

ID Maxxam		FW8361	FW8383	FW8384	FW8385	FW8386
Date d'échantillonnage		2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16
# Bordereau		N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
	Unités	79, GOSFORD	SORTIE RÉSERVOIR	189, GALWAY	145, GALWAY	200, JACQUES CARTIER
MÉTAUX						
Fer (Fe)	mg/L	0.18	0.44	0.21	0.21	0.11
Manganèse (Mn)	mg/L	0.045	0.11	0.092	0.089	0.0053

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse

FW8386	FW8387	FW8388	FW8389	FW8390
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16	2018-10-16
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
200, JACQUES CARTIER Dup. de Lab.	32 A, MAPLE	50, ST-PATRICK	40, ST-PATRICK	73, GOSFORD
0.11	0.19	0.17	0.12	0.18
0.0053	0.067	0.053	0.026	0.035

FW8391		
2018-10-16		
N-A		
SUPRESSEUR DONALDSON	LDR	Lot CQ
0.18	0.10	1944315
0.035	0.0030	1944315