

Ville de Shannon

Dossier Maxxam: B857596

Date du rapport: 2018/12/19

Initiales du préleveur: JD

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (EAU POTABLE)

ID Maxxam		GC5193	GC5194	GC5195	GC5195
Date d'échantillonnage		2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18
# Bordereau		N-A	N-A	N-A	N-A
	Unités	SURPRESSEUR DONALDSON	SORTIES RÉSERVOIRS	193 GALWAY	193 GALWAY Dup. de Lab.
MÉTAUX					
Fer (Fe)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Manganèse (Mn)	mg/L	0.0031	0.0045	0.0046	0.0040

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse

GC5196	GC5197	GC5198	GC5199	GC5200	GC5201	GC5202	
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	2018-12-18	
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	
145 GALWAY	200 JACQUES CARTIER	32 A MAPLE	79 GOSFORD	73 GOSFORD	50 ST-PATRICK	40 ST-PATRICK	LDR
<0.10	0.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.10
0.0039	0.010	0.0031	<0.0030	0.0033	0.0031	0.0049	0.0030

Lot CQ
1961401
1961401